TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

001CA488D

形名		1201-LD9 0701-LD9	LEET-22301-LI	(調光用)	
明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名	明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名
3, 2001mタイプ	5000K	LEEM-20321N		5000K	LEEM-20081N
	4000K	LEEM-20321W	8001mタイプ	4000K	LEEM-20081W
	3500K	LEEM-20321WW	0001111777	3500K	LEEM-20081WW
	3000K	LEEM-20321L		3000K	LEEM-20081L
1, 600 lmタイプ	5000K	LEEM-20161N			
	4000K	LEEM-20161W			
	3500K	LEEM-20161WW	1		
	3000K	LEEM-20161L			

Order Selection 本取扱説明書は上記形名のOrder Selection (オーダー セレクション)に対応しております。 このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

• お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ 施工上のご注意

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具に表示された<u>電源電圧(定格電圧±6%以内)</u>以外で使用しない。(短寿命、火災の原因)

禁止

・器具を改造したり、部品を変更しない。(落下・感電・火災等の 原因)

アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

- 器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書 に従って行う。(器具落下の原因)
- 電源線接続は、確実に挿し込む。(発熱、火災の原因)

必ず 実施

4

- 調光制御装置には必ず適合する機種を組み合せる。
 (誤動作、火災の原因)
- | 器具の取り付けの際は手袋を着用すること。(けがの原因)

<u> 注意</u>

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

屋内専用で<u>5℃~35℃</u>の範囲で使用する。
 (火災の原因)



● 屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。(絶縁不良、感電の原因)

禁止 |•

- この器具は、<u>腐食性ガス</u>が発生する場所では使用しない。(変質、 変色、絶縁不良、落下の原因)
- 器具を密閉した空間に使用しないでください。LED短寿命の原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

禁止

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

• 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。(けがや感電・火 災などの原因)

お手入れの際は、必ず電源を切る(感電の原因)

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷 主意 を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

金属部分をクレンザーやたわしでみがかない。(傷、腐食の原因)



・ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。(破損、落下、感電の原因)

禁止

・器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしばってからふく。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)

0

必ず

実施


照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検

・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場所があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、 故障や異常ではありません。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のLEDバーでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

■各部のなまえ



■器具の取り付けかた



■本体の取り付けかた

|3| 本体の取り付けかた

① 本体を取付ポルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。(第1図) (取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注)本体施工時に片側の取付ポルトで取り付けた状態を放置しないでください。 本体変形の原因となります。

LEET-21201-LD9、LEET-22301-LD9の場合

- 1. 端子台側の幹線通用ノックアウトをペンチで切り離してください。(第2図)
- 2. 本体Aの連結用ガイド(第2図)に合わせ、連結しようとする本体Bを取り 付けてください。(第3図)
- 3. 幹線通用ノックアウトを通す電線は必ずFケーブルのシースを残してください。 ※連結ガイドC-181 (別売)をご使用いただくことで、より確実に連結できます。
- ② 電源線、アース線を電源用端子台に確実に差し込んでください。 (第4図)

リリースする場合は、必ずリリースポタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。(第5図)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、 接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

(注)レースウェイ取り付けの場合は、端子台側の幹線通用ノックアウトをペンチで切り離し電線を通してください。 電線は必ずFケーブルのシースを残してください。


電源用端子台の送り容量は表1の通りです。※棒状端子を使用しないでください。

※LEDバー交換時、指定の送り容量を超える場合は 電源配線をやり直してください。

容量を超えると発熱、火災の原因になります。

- (注) ドライバーは電源用端子台に垂直に押し込んでください。 押し込み後、ドライバーを強く傾けると電源用端子台が 破損する場合があります。
- ③ 調光信号用端子台に調光信号線を差し込んでください。(第6図) 調光信号線は ΦO.9, Φ1.2の軟銅単線 (CPEV) または警報 用電線、AE線(OP線など)をご使用ください。 リリースする場合は、リリースポタンを押して調光線を引き 抜いてください。(第6図)
- 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から押し戻してください。 たるみがあるとLEDバーが取り付けられない場合があります。(第7図)

|不備がありますと、器具落下の原因となります。



■調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。 調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。

- あかりセンサータイプ: DF-20206XD7(100V~242V用)、DF-20207XD7(100V~242V用)、DF-20204MXD7(100V~242V用)
- あかり+人感センサータイプ:DF-20206ZD7(100V~242V用)、DF-20207ZD7(100V~242V用)、DF-20204MZD7(100V~242V用)
- パネルタイプ: DF-70403(100V~242V用)
- ②「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- II. コントルクス(コントルクスPD)をご使用の場合
- ①コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- DF-70170-PD(100V~242V用)
- ②「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ③コントルクスと照明器具との配線最遠長は200m以下としてください。
- その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の サービス図面または、取扱説明書をお読みください。
- 器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないよう接続してください。 「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- 調光信号線はΦ0.9,Φ1.2の軟銅線(CPEV)または警報用信号線(AE線)をご使用ください。
- ④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
 - コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、LEDバー表面の明るさが均一にならないことがありますが性能としては問題ありません。

Ⅲ. 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数は器具商品図面をご確認ください。



第7図

押し込む

■ L E D バーの取り付けかた・はずしかた

(1) LEDバーの取り付けかた

① 本体とLEDバーのコネクターの位置を合せ、LEDバー背面にある取付バネA (短い側) を本体の受け金具Aに突き当てるように差し込んでください。(第8図)

② LEDバー背面にある取付バネBを器具のバネ受け金具Bに引っ掛け、LEDバーを 本体に吊り下げてください。(第9図)

※コネクターや電線を持ってLEDバーを取り付けないでください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

LEDバーをひねらないでください。

③ コネクター接続の際は必ず電源を切ってから行なってください。 コネクターを確実に接続してください。

LEDパー取付バネBの位置を押し上げ、本体に確実に取り付けて ください。(第10図)


天井が歪んでいると正常に取り付かないことがあります。

※余った電線はLEDバーを取り付ける際に挟み込まないよう注意してください。 ※コネクターをLEDバーや本体内の部品で挟まないよう注意してください。 本体とLEDバーの間に隙間がある場合、コネクターを挟んでいないことを 確認してください。

| 不備がありますと、不点灯や発熱、火災の原因となります。|

(2) LEDバーのはずしかた(第11図)

- ① 反射板のママークを目印に、手でLEDバーを引き下げてください。
- ② 取付バネBを本体のバネ受け金具Bに引っ掛け、LEDバーを器具に 吊り下げてください。
- ③ コネクターをはずしてください。
- ④ LEDバーの取付パネBを、本体のバネ受け金具Bから取りはずしてください。
- ⑤ LEDバーを矢印方向に引き抜いてください。



パネ受け金具B

取付パネB

コネクター

取付バネA

パネ受け金具A

本体

LED/Y-

■基本特性(周囲温度(25℃時)

明るさタイプ	3,2001mタイプ			1,600lmタイプ			8001mタイプ		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流(A)	0.241	0.118	0.100	0.122	0.064	0.054	0.061	0.032	0.028
消費電力(W)	24.0	23.0	23.0	12.0	12.0	12.0	6.0	6.0	6.0

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用 Use only in Japan

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。」但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インパータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランブ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明事業部 施設照明販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 FAX(044)548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001CA488D